

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	George van Oijen	ID-nummer	WBL-1030766874-8586
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	Kredietvoorstel aanpassingen chemicaliëndoseringen WBL breed		
Datum vergadering	13 april 2022	Agendapunt nr.	3.5

### Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 4.200.000 ten behoeve van het WBL breed aanpassen en vervangen van chemicaliën doseerinstallaties en opslag ten einde te blijven voldoen aan Wet- en Regelgeving per 1 januari 2023.

### Korte toelichting/samenvatting:

Op de rioolwaterzuiveringen van WBL zijn diverse bovengrondse chemicaliën doseerinstallaties aanwezig. De installaties gerealiseerd vóór 2008 moeten voldoen aan KIWA-eisen conform de huidige wet- en regelgeving (BRL 7800 en PGS 31) maar voldoen hier niet aan en moeten worden vervangen. De tanks van na 2008 voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op enkele kleine punten na. Tot 2023 geldt een overgangstermijn welke door het bevoegd gezag wordt accepteert voor alle chemicaliën opslag- en doseerinstallaties van WBL.

Op grond van de aangescherpte wet en regelgeving per 1-1-2023 moeten op tien van de 17 RWZI's van WBL aanpassingen, vervanging dan wel verwijderingen plaatsvinden van chemicaliënopslagtanks –en of doseerinstallaties om te kunnen blijven voldoen aan deze geldende wet en regelgeving. Voor vier van de tien locaties (Limmel, Weert, Venray en Roermond) betref het, het volledig vervangen van zowel de tanks als de doseerinstallaties. Op de 6 andere locaties WBL (Kaffeberg, Limmel, Rimborg, Roermond, Simpelveld, Susteren, Venlo, Venray, Weert en Wijlre) betreft het specifieke onderdelen van de geduide installaties. (Zie bijlage 1, overzicht van de werkzaamheden per locatie).

Om kosten en administratieve lasten te drukken en uniformiteit te borgen (Verdygo) is besloten om de installaties in één project onder te brengen. Gevolg is een investering > € 2.500.000 en derhalve bestuursrelevant.

Het bedrag (€3.000.000, exclusief onnauwkeurigheidstoeslag 40%) is onderdeel van het MIP 2022 zoals voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (WBL-771973569-1079, bijlage 1: 2. Reguliere projecten / punt c.) van 15 december 2021.

### Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:  
Indien per 1 januari 2023 de chemicaliën opslag- en doseerinstallaties niet voldoen aan de dan gestelde wet- en regelgeving heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om installaties uit bedrijf te nemen waardoor de kwaliteit van het geloosde effluent niet kan worden geborgd.
- Vergroten duurzaamheid:  
n.v.t.
- Vergroten maatschappelijke waarde:  
Door daar waar mogelijk de Verdygo bouwwijze toe te passen wordt enerzijds de Verdygo-bouwwijze verder ontwikkeld en kan anderzijds WBL adequater reageren door inpassing van nieuwe (innovatieve, technologische) ontwikkelingen en is hergebruik op andere locaties mogelijk.

## Organisatie:

De uitkomsten van dit project zullen worden meegenomen in "Assetbase op orde".

## Ondernemingsraad:

N.v.t.

## Juridische aspecten:

N.v.t.

## Financiële consequenties:

### 1. Projectkrediet (raming op basis grove projectomschrijving)

De geraamde stichtingskosten zijn €3.000.000 incl. BTW. Op deze raming is een onnauwkeurigheidsmarge van 40% van toepassing (€4.200.000). Er is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €50.000,- om de werkzaamheden te kunnen starten. Deze kosten zijn inclusief in dit voorstel.

### 2. MIP 2022 en MJR 2022

Het project is reeds opgenomen in het MIP van 2022 (WBL-771973569-1079) en in de MJR is rekening gehouden met de kapitaallasten en valt daarmee binnen de investeringsruimte van € 45 miljoen. Gegeven de recente kostenontwikkelingen en ongewisheid in de markt is de onnauwkeurigheidsmarge, voor de fase waarin het project zich bevindt, van 40% opgenomen in de kredietaanvraag. Op het moment dat de €3.000.000 incl. BTW wordt overschreden zullen andere projecten worden aangehouden teneinde het investeringsbedrag MIP 2022, zijnde €45.000.000 incl. BTW, niet zal worden overschreden.

### 3. Bedrijfsvoering kosten

Op de bedrijfsvoering heeft dit een eenmalige verhoging van €25.000 incl. BTW voor 2023 tot gevolg voor de aanschaf van reservematerialen.

### 4. Kapitaallasten

In onderstaande overzicht zijn de gevolgen voor de kapitaalslasten weergegeven ten gevolge van de investering.

In verband met het amoveren van bestaande doseerinstallaties dient in 2022 de resterende boekwaarde (€ 3.000) te worden afgeschreven.

P11416U Chemicaliëntanks conform eisen													
bedragen x € 1.000 (prijspeil 2021)													Totaal
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2021-2032
<b>Investerings</b>													
Netto investeringen vlgs voorstel		4.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
Netto investeringen vlgs MIP 2022 (AB dec 2021)		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>Verschil investering t.o.v. MIP</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>Kapitaallasten</b>													
Kapitaallasten vlgs voorstel	0	3	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	2.803
Kapitaallasten MIP sprint 2022	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.995
Verschil t.o.v. MIP	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>808</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>													
Netto exploitatielasten vlgs voorstel	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<b>Totaal netto kosten</b>													
Netto kosten volgens voorstel	0	3	305	280	280	280	280	280	280	280	280	280	2.828
Netto kosten volgens MJR 2022	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.995
Verschil t.o.v. MJR	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>105</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>833</b>

**Risico's:***Gevolgen bij niet voldoen aan Wet- en Regelgeving*

Als op 1 januari 2023 niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving kunnen de volgende sancties worden opgelegd door het bevoegd gezag:

- Uit bedrijf nemen van de installaties. Gevolg: het niet kunnen halen van eisen aan de effluentkwaliteit.
- Bestuurlijke boete, omdat niet aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Bevoegd gezag kan een bestuurlijke boete geven variërend tussen €415,00 en €830.000,00 (richtlijnen 2018 ten tijde van de geconstateerde overtreding).

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. ....

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck